

**АКТ**  
**проверки технического состояния системы пожарной**  
**сигнализации**

«15» августа 2012 г.

г. Гусев

Комиссия в составе:

Комиссия в составе директора филиала МОУ СОШ №3 п. Михайлово, директора ООО «Комплексные системы безопасности» Кошелькова Р.А. произвела проверку технического состояния системы пожарной сигнализации смонтированной в помещениях здания филиала МОУ СОШ №3 п. Михайлово по адресу: Калининградская обл., г. Гусевский район, п. Михайлово, ул. Центральная, 39.

В ходе проверки технического состояния установлено:

имеется Акт контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты от 03.07.2009г., проект ООО «Ноль-Один» №16-06 ПС, монтажная организация ООО «Ноль-Один»

**В состав системы пожарной сигнализации входят:**

*Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-1б»*

*Оповещатели светозвуковые «Выход» - 8 шт.*

*Ручные извещатели ИПР- 8 шт.*

*Дымовые извещатели ИП212-66 - 28 шт.*

*ИП212-45 - 48 шт.*

*ИП212-105 - 5 шт.*

*Тепловые извещатели ИП101-1А - 38 шт.*

*Тепловые извещатели ИП103-31 - 4 шт.*

*СЗУ - 1 шт.*

*БРО «Орфей» - 1 шт.*

*Акустический модуль АМ «Орфей»- 11 шт.*

Электропитание технических средств сигнализации осуществляется от сети 220 В и от встроенных аккумуляторов 12 В.

**Вывод комиссии:** пожарная сигнализация в здании филиала МОУ СОШ №3 п. Михайлово, по адресу: Калининградская обл., г. Гусевский район, п. Михайлово, ул. Центральная, 39 находится в рабочем состоянии.

Директор ООО «Комплексные  
системы безопасности»



Р.А. Кошельков

Директор филиала МОУ СОШ №3  
п. Михайлово